

Rob. Gerrie K.

GEMEENTE STADSKANAAL
zaak nr.: 1588/ink 15654
24 MAART 2015
class nr.: -1.857.2



Gemeente Stadskanaal
Gerrie Koops
Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief		Datum	23 maart 2015
Ons kenmerk	IN15-0830/15-0803	Behandeld door	Robert Boonstra
Onderwerp	Omgevingsvergunning - concept - Landelijk Gebied, Streekweg tegenover 4 - verzoek om reactie	Doorkiesnummer	0598-693229

Geachte heer/mevrouw Koops,

Hierbij reageer ik op de concept omgevingsvergunning Streekweg tegenover 4 te Onstwedde.

In een eerder stadium is vooroverleg gevoerd met het waterschap over de wateraspecten in dit plan. Het advies van het waterschap is verwoord in mijn brief aan de gemeente Stadskanaal van 12 oktober 2012.

In de ruimtelijke onderbouwing vind ik niet terug hoe de afvoer van huishoudelijk afvalwater vanuit het inzamelpunt voor huishoudelijk afvalwater is geregeld. Het lozen van dit afvalwater, zeker vanuit chemische toiletten, op oppervlaktewater is niet toegestaan. Graag verneem ik van u hoe in dit plan met de afvoer van het huishoudelijk afvalwater wordt omgegaan.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Jelmer Kooistra
Afdelingshoofd Beleid, Projecten en Geo-informatie