

16 OKT. 2014

Agrifirm Exlan
T. van Baast
Postbus 20027
5460 BC VEGHEL

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief		Datum	15 oktober 2014
Ons kenmerk	IN14-3413/14-2878	Behandeld door	Robert Boonstra
Onderwerp	Watertoets - aanvraag - voorlopige uitgangspunten notitie - normale procedure - namens gemeente Stadskanaal - uitbreiding agrarisch bedrijf, Dalweg 8a te Stadskanaal; verzoek om reactie	Doorkiesnummer	0598-693229

Geachte heer/mevrouw Van Baast,

Op 10 oktober jl. heeft u via de digitale watertoets een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling aangemeld. Het betreft de uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf gelegen aan de Dalweg 8a te Stadskanaal.

U heeft via de digitale watertoets inmiddels een voorlopige uitgangspuntennotitie ontvangen. Deze notitie geeft voor het waterbeheer aan waar u bij de ontwikkeling rekening mee moet houden. Aanvullend op deze notitie is onderstaande van toepassing.

Uit de watertoets blijkt dat het verharde oppervlak door de uitbreiding toeneemt met 3840 m². Het rechtstreeks lozen op het bestaande watersysteem van het hemelwater dat vanaf dit verhard oppervlak tot afvoer komt is niet toegestaan. Door het aanbrengen van extra verharding komt het water versneld tot afvoer t.o.v. de oorspronkelijke onverharde situatie. Deze versnelde afvoer moet u binnen het plangebied compenseren door het aanleggen van een waterberging van minimaal 300 m³ waarbij de afvoer uit deze berging binnen de afvoernorm van 1,5 l/s/ha moet blijven.

Ik wil u er op wijzen dat indien u werkzaamheden aan schouwsloten of hoofdwatergangen wilt uitvoeren, daar een watervergunning van het waterschap voor nodig is.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Jelmer Kooistra
Afdelingshoofd Beleid, Projecten en Geo-informatie