

T Ruimte

Afdeling Risicobeheersing

Gemeente Stadskanaal
 Team Ruimte
 De heer J. Janssen
 Postbus 140
 9500 AC STADSKANAAL

GEMEENTE STADSKANAAL reg.nr.:
23 MAART 2010
class nr.:
rappeldatum:
ontv. bev. verzonden d.d.:

BEZOEKADRES

Sontweg 10

WEBSITE

brandweer.groningen.nl

POSTADRES

Postbus 584

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 367 47 77

Fax (050) 367 46 66

Telefoon (050) 367 47 26

Bijlage(n)

Ons kenmerk HV 10.2212614

Datum 22-03-2010

Uw email van 10-02-2010

Uw kenmerk

Behandeld door J.S.E. Braker

E-mailadres johan.braker@hvd.groningen.nl

Onderwerp Voorontwerp projectbesluit "Landelijk gebied - Tangerveldweg 9"

Geachte heer Janssen,

Op 10 februari jl. heeft de heer Braker van mijn dienst, in het kader van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het voorontwerp projectbesluit "Landelijk gebied – Tangerveldweg 9" van u ontvangen. Daarbij heeft u gevraagd om een schriftelijke reactie door de regionale brandweer. Naar aanleiding van uw verzoek is het projectbesluit beoordeeld in het kader van externe veiligheid, specifiek het groepsrisico.

Ontwikkelingen

In de toelichting van het projectbesluit is aangegeven dat de initiatiefnemer twee vakantielogementen wil realiseren in de karakteristieke landbouwschuren bij de bestaande woonboerderij op het perceel Tangerveldweg 9 te Alteveer. Het projectbesluit biedt daarom planologische mogelijkheden voor realisatie van een (aan de bestaande woning ondergeschikte) bed and breakfastaccomodatie. In de planregels is echter ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een kleinschalig kampeerterrein met maximaal 25 kampeerplekken.

In de externe veiligheidsparagraaf is aangegeven dat er binnen een straal van 150 meter geen inrichtingen liggen, die invloed hebben op de veiligheid. Ook is aangegeven dat de verbouw van de landbouwschuur geen grote wijzigingen met zich meebrengt ten opzichte van de bestaande situatie. Tot slot is aangegeven dat het initiatief niet voorziet in verblijf van grotere groepen mensen buiten het eigen gezinsverband. Hierbij merk ik op dat dit laatste moeilijk te handhaven is.

Risicobronnen

Uit een nadere beschouwing blijkt dat de planlocatie buiten de invloedsgebieden van risicovolle inrichtingen en transportassen met gevaarlijke stoffen ligt. Wel blijkt dat parallel aan de Tangerveldweg een hogedruk aardgastransportleiding (N-523-50) van de Gasunie ligt, die externe veiligheidsrisico's veroorzaakt. Deze leiding heeft een diameter van 6 inch en een werkdruk van 40 bar.

Brandweer Stad & Regio Groningen is onderdeel van de Hulpverleningsdienst Groningen, samen met de vakdirectie GGD. De vakdirectie Brandweer treedt op als brandweer voor de stad Groningen en als regionale brandweer. De Brandweer voert de werkzaamheden uit van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg, een samenwerkingsverband van de Groningse gemeenten.



Bladzijde 2 van 3
Onderwerp Voorontwerp projectbesluit "Landelijk gebied - Tangerveldweg 9"

Wettelijk kader

Voor ruimtelijke besluiten in toetsingszones van aardgastransportleidingen is de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" van toepassing. Deze circulaire wordt in 2011 vervangen door het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). Het RIVM verzoekt om hierop te anticiperen, door zowel rekening te houden met het plaatsgebonden risico als het groepsrisico.

Toetsingsafstand

De toetsingsafstand voor de eerder genoemde aardgastransportleidingen bedraagt 20 meter. Voor nieuwe ruimtelijke plannen binnen deze afstand geldt volgens de huidige circulaire een belangenafweging ten aanzien van externe veiligheid. De planlocatie ligt op 115 meter van de aardgastransportleiding en ligt daarmee buiten de toetsingsafstand. Hierdoor is een belangenafweging niet noodzakelijk.

Groepsrisico

Het ontwerp Bevb gaat naast risicoafstanden (plaatsgebonden risico) ook uit van een risicobenadering (groepsrisico). Voor het groepsrisico is bebouwing in het invloedsgebied van belang. Uit de Risicokaart blijkt dat het invloedsgebied van de aardgastransportleiding 70 meter bedraagt. Het invloedsgebied reikt niet tot op de planlocatie. Bij een breuk van de aardgastransportleiding zijn door de ruime onderlinge afstand zelfs nauwelijks effecten te verwachten op de planlocatie. Hierdoor is verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk.

Bestrijdbaarheid

In samenwerking met de heer Kwant van de Regeling Brandweer Zuid-Groningen (RBZG) zijn nog wel de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt dat de planlocatie tweezijdig bereikbaar is, maar dat sprake is van een lange aanrijtijd. Daarnaast blijkt dat ter plaatse van de inrit van de planlocatie wel een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) aanwezig is, maar dat secundaire voorzieningen (open water) ontbreken.

Omdat de bestaande brandkraan op meer dan 40 meter van de toegang van het object ligt, is de bruikbaarheid beperkt. Hierdoor zijn incidenten op de planlocatie minder snel en effectief bestrijden. Vanwege de tegenoverliggende woning is het verplaatsen van de brandkraan niet mogelijk. Daarom adviseer ik u om op basis van de bouwverordening een extra bluswatervoorziening te eisen, bijvoorbeeld een brandput. Dit is niet vast te leggen in het bestemmingsplan, maar wel in het uiteindelijke bouwplan. Een eventuele alternatieve oplossing is om met RBZG af te stemmen dat deze locatie in geval van een calamiteit tweezijdig (dubbel) wordt aangereden. Dit heeft echter niet de voorkeur.

Tot slot merk ik op dat voor incidenten met een aardgastransportleiding geldt dat een gasbrand niet geblust mag worden in verband met explosiegevaar. Dit

Bladzijde 3 van 3
Onderwerp Voorontwerp projectbesluit "Landelijk gebied -
Tangerveldweg 9"


bemoelijkst het snel en effectief bestrijden van een gasbrand. De brandweer zal zich daarom voornamelijk richten op het bestrijden van secundaire branden en het assisteren bij het ontruimen van de gevarezone. De planlocatie bevindt zich op de rand van de gevarezone.

Conclusie

De planlocatie ligt buiten de toetsingszone en het invloedsgebied van de hogedruk aardgastransportleiding, die parallel aan de Tangerveldweg loopt. Hierdoor is een belangenafweging of een verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde. Volledigheidshalve adviseer ik u om de transportleiding te benoemen in de externe veiligheidsparagraaf van het projectbesluit. In verband met de afstand tot de bluswatervoorziening in relatie tot het gebruik van het object, adviseer ik u om op bouwplanniveau extra bluswatervoorziening te eisen. Tot slot adviseer ik u om het uiteindelijke bouwplan ter toetsing naar RBZG te sturen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Braker.

Met vriendelijke groet,



R. Knoop, ondercommandant
Brandweer Regio Groningen

NB. deze brief is in afschrift naar de commandant van Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen verzonden.



provincie
groningen

bezoekadres: St. Jansstraat 4

postadres: Postbus 610
9700 AP
Groningen

algemeen telefoonnr: 050 316 49 11

faxnr.: 050 316 44 39

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

R U I M T E L I J K E P L A N N I N G

Jeroen Janssen ?
Yvo Scherlinga

Truinh

GEMEENTE STADSKANAAL	
reg. nr.:	2010-1590
08 MAART 2010	
class nr.:	-1.731.212
rappeldatum	
ontv. bev. verzonden d.d.:	

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Stadskanaal
Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

Datum : - 5 MAART 2010
Briefnummer : 2010-15526
Zaaknummer : 236504
Behandeld door : Steffens R.
Telefoonnummer : (050) 3164823
Antwoord op :
Bijlage :
Onderwerp : Overlegreactie ex artikel 5.1.1 van het Bro omtrent het voorontwerp-projectbesluit Tangerveldweg 9 te Alteveer

Geacht college,

Bij e-mail van 10 februari 2010 heeft u overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1.1. van het Bro het bovengenoemde besluit aan de ambtelijke dienst voor overleg aangeboden.

Namens deze dienst bericht ik u het volgende.

Algemeen

Op grond van artikel 3.10 van de Wro kan de gemeenteraad - of in voorkomend geval kunnen Burgemeester en Wethouders - ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Het projectbesluit dient te zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Bij het ontwerpbesluit is een goede ruimtelijke onderbouwing, een kaart waarop het projectbesluit van toepassing is en een set voorschriften gevoegd. In het ontwerpbesluit is deze set voorschriften echter niet van toepassing verklaard op het projectgebied. Ten overvloede wijs ik u er daarnaast op dat op grond van artikel 3.10 aan een projectbesluit uitsluitend voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden en geen bevoegdheden uit de Wro, zoals ontheffingsbevoegdheden, wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden en standaardregels die op grond van de Wro en Bro uitsluitend in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.



Inhoud

Het plan geeft mij uit het oogpunt van een goede provinciale ruimtelijke ordening geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Ruddijs', written in a cursive style.

S. Ruddijs

Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Plannen

T. Ruimte



WATERSCHAP
Hunze en Aa's

GEMEENTE STADSKANAAL
reg.nr.: 2010-01382
19 FEB. 2010
class nr.: -1.731.212
rappeldatum 14-3-2010
ontv.bev. verzonden d.d.:

Gemeente Stadskanaal
De heer J. Janssen
Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief

Ons kenmerk

IN10-0661/10-0471

Onderwerp

Bestemmingsplan - voorontwerp-
projectbesluit - Tangerveldweg 9 te
Alteveer

VERZONDEN 18 FEB. 2010

Datum

17 februari 2010

Behandeld door

Robert Boonstra

Doorkiesnummer

0598-693229

Geachte heer Janssen,

Hierbij reageer ik op het voorontwerp projectbesluit Tangerveldweg 9 te Alteveer. Daar het enkel gaat om de wijziging van de bestemming en de feitelijke (fysieke) situatie niet wijzigt geeft dit plan ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Jetmer Kooistra

Afdelingshoofd Beleid, Plannen en Projecten